

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ЧС13.В.00109

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО «АДЛ Продакшн»

Адрес: 107076, Россия, Москва, ул. Стромынка, д. 21, корп. 2.

Фактический адрес: 140483, Россия, Московская область, Коломенский район, пос. Радужный, д. 45,

ОГРН: 1075022002835, тел./факс: +74966192616, e-mail: info@adl.ru

№ 0001903

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «АДЛ Продакшн»

Адрес: 107076, Россия, Москва, ул. Стромынка, д. 21, корп. 2.

Адрес производства: 140483, Россия, Московская область, Коломенский район, пос. Радужный, д. 45,

ОГРН: 1075022002835, тел./факс: +74966192616, e-mail: info@adl.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России

143903, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, ОГРН: 1025000508610,

тел./факс: +7 495 529 85 61, e-mail: info@pojttest.ru.

Аттестат аккредитации № RA.RU.10ЧС13, Росаккредитация

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Клапаны обратные торговой марки ГРАНЛЮК

серии CV-16 для пожаротушения,

DN 40, DN 50, DN 65, DN 80, DN 100, DN 125, DN 150,

DN 200, DN 250, DN 300, PN 1,6 МПа,

по ТУ 4854-038-81673229-2011 с изм. 1

Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП): 48 5484

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 8481 30 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.)

ГОСТ Р 51052-2002 «Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Узлы управления.

Общие технические требования. Методы испытаний»

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет о сертификационных испытаниях № 10799 от 24.06.2011

ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № RA.RU.21M401.

Акт о результатах анализа состояния производства при инспекционном контроле №11994/11995-ИКЗ 2015 от 29.05.2015,

Акт инспекционного контроля за сертифицированной продукцией №11994/11995-ИКЗ от 08.06.2015

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № RA.RU.10ЧС13.

Схема сертификации: 4с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 4854-038-81673229-2011 с изм. 1

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 22.09.2015

по 26.07.2016

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Е.Н. Мизина

инициалы, фамилия

С.А. Шарипова

инициалы, фамилия