

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ЧС13.В.00110

№ 0001904

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО «АДЛ Продакшн»

Адрес: 107076, Россия, Москва, ул. Стромынка, д. 21, корп. 2.

Фактический адрес: 140483, Россия, Московская область, Коломенский район, пос. Радужный, д. 45,

ОГРН: 1075022002835, тел./факс: +74966192616, e-mail: info@adl.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «АДЛ Продакшн»

Адрес: 107076, Россия, Москва, ул. Стромынка, д. 21, корп. 2.

Адрес производства: 140483, Россия, Московская область, Коломенский район, пос. Радужный, д. 45,

ОГРН: 1075022002835, тел./факс: +74966192616, e-mail: info@adl.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России

143903, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, ОГРН: 1025000508610,

тел./факс: +7 495 529 85 61, e-mail: info@pojtest.ru.

Аттестат аккредитации № RA.RU.10ЧС13, Росаккредитация

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Затворы дисковые поворотные торговой марки ГРАНВЭЛ

типов ЗПВС, ЗПВЛ, ЗПСС для пожаротушения,

DN 50, DN 65, DN 80, DN 100, DN 125, DN 150, DN 200, DN 250, DN 300,

PN 1,0 МПа, PN 1,6 МПа, PN 2,5 МПа,

с ручным, электрическим и пневматическим способами пуска,

по ТУ 4892-015-81673229-2007 с изм. 3

Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП): 48 9270

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 8481 80 850 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.)

ГОСТ Р 51052-2002 «Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Узлы управления.

Общие технические требования. Методы испытаний»

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет о сертификационных испытаниях № 10798 от 28.06.2011

ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № RA.RU.21M401.

Акт о результатах анализа состояния производства при инспекционном контроле №11994/11995-ИКЗ 2015 от 29.05.2015,

Акт инспекционного контроля за сертифицированной продукцией №11994/11995-ИКЗ от 08.06.2015

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № RA.RU.10ЧС13.

Схема сертификации: 4с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 4892-015-81673229-2007 с изм. 3

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 22.09.2015

по 26.07.2016

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Е.Н. Мизина

инициалы, фамилия

С.А. Шарипова

инициалы, фамилия